

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования "город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО "г. Екатеринбург" ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48, тел: 8 (343) 220-32-11, e-mail: otdel-006@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 834/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА №7, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" (ГКОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА "7)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице Директора Ключкова Светлана Николаевна

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «22» апреля 2019 года, № 834, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

30.05.2019 с 11 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

06.06.2019 с 9 час. 0 мин. по 10 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена плановая, выездная проверка Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору Юрченко Дмитрий Витальевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА №7, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" (ГКОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА "7) , г.Екатеринбург, ул. Щорса 107

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор ГКОУ СО "Екатеринбургская школа №7" Ключкова Светлана Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Здание школы II степени огнестойкости, косоуры лестничных маршей выполнены металлическими (предел	СНиП 21-01-97* п.5.18*, таблица 4*, п.7.12.	01.04.2020	

	огнестойкости менее 60 минут).(ГКОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА "7)			
2	На путях эвакуации (напольное покрытие) допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2,Д3,Т3 или Г2, В3,Д2,Т2 (тамбур столовой)(ГКОУ СО "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА "7)	ст. 46 ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27.12.02г. СНиП 21.01.97* п. 6.25*	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору

Юрченко Дмитрий Витальевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«6» июня 2019 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Директор ГКОУ СО "Екатеринбургская школа №7" Клочкова Светлана Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«6» июня 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99