

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская школа № 7, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»**



Утверждаю
Директор ГКОУ СО
«Екатеринбургская школа № 7»
С.Н. Ключкова
20 19 г.

**План
устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности
в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 7»**

С целью устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой выездной проверки ОНД и ПР (по Чкаловскому району) МО «г. Екатеринбург» ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР, проводившейся с 13.05.2019г. по 07.06.2019г. на основании распоряжения № 834 от 22.04.2019г., необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения	Содержание мероприятия по устранению нарушений	Ответственные	Срок исполнения по предписанию
1.	Здание школы II огнестойкости, косоуры лестничных маршей выполнены с использованием металлических балок (предел огнестойкости менее 60 минут)	1. Согласование в ХЭУ локального сметного расчета на ремонт лестничных маршей. 2. Составление письма на дополнительное финансирование. 3. Проведение ремонтных работ лестничных пролетов.	С.Н. Ключкова, директор И.А. Радченко, зам. директора по АХР	01.04. 2020г.
2.	На путях эвакуации (напольное покрытие) допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (тамбур столовой)	1. Согласование в ХЭУ локального сметного расчета на ремонт обеденного зала столовой. 2. Составление письма на дополнительное финансирование. 3. Проведение ремонтных работ обеденного зала столовой.	С.Н. Ключкова, директор И.А. Радченко, зам. директора по АХР	01.04. 2020г.