



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, E-mail:

mail_15@66.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Государственному казенному
общеобразовательному учреждению
Свердловской области
"Екатеринбургская школа №7,
реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы"

620144, г. Екатеринбург, Щорса ул., 107

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 04.06.2019

№ 49/2019-20

При проведении проверки с 06.05.2019 по 04.06.2019
в отношении

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Екатеринбургская школа №7
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 620144, г. Екатеринбург, Щорса ул., 107

дата регистрации 17.07.2001

ИНН/ОГРН 6664039292 / 1026605767066

Екатеринбургская школа № 7 (620008, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Щорса ул., 107)

рассмотрении представленных документов: акта от 04.06.2019

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма-тивного документа	пункт НД	срок
1.	Откорректировать программу производственного контроля в соответствии с требованиями СанПиН, а именно: в перечне официально изданных санитарных правил программы производственного контроля добавить документы в соответствии с осуществляемой деятельностью.	СП 1.1.1058-01	3.1.	07.10.2019
2.	Соблюдать требования к искусственному освещению: освещенность поверхности стола довести до нормативных величин, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (норматив 300-500 Лк) в кабинетах № 11, 12, 15, 17. Коэффициент пульсации довести до нормативных величин, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (норматив 10 %) в кабинетах № 11, 12, 15, 17.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.4.2.3286-15	3.3.1. 6.1	07.10.2019
3.	Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к устройству системы канализации пищеблока: моечную ванну "кура", моечную ванну для мытья кухонной посуды присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.	СП 2.3.6.1079-01	3.8.	07.10.2019
4.	Соблюдать требования к внутренней отделке помещений: обеспечить внутреннюю отделку в соответствии с требованиями СанПиН:		5.5.	07.10.2019

- в мойке столовой посуды, в горячем цехе - устранить дефекты плиточного покрытия пола; -в мойке столовой посуды устранить дефекты покраски подоконников.			
5. Соблюдать требования к оборудованию и содержанию территории, а именно: обеспечить покрытие площадки для проведения подвижных игр в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 (покрытие площадок для подвижных игр должно быть хорошо дренирующим и беспыльным. Допускается выполнение покрытия площадок строительными материалами, безвредными для здоровья детей).	СанПиН 2.4.2.3286-15	3.6.	07.10.2019
6. Соблюдать требования к внутренней отделке помещений: обеспечить внутреннюю отделку в соответствии с требованиями СанПиН: в швейной мастерской устранить дефекты отделки стен, пола.		4.28.	07.10.2019
7. Соблюдать требования к воздушно тепловому режиму: довести относительную влажность воздуха в учебных кабинетах № 11, 12, 15, 17, 19 до нормативных величин, установленным СанПиН 2.4.2.3286-15 (40-60%); довести температуру воздуха в учебных кабинетах № 12, 15, 19 до нормативных величин, установленным СанПиН 2.4.2.3286-15 (18-24 гр.С в учебных кабинетах), в мастерских - 17-20 гр.С.		5.2.	07.10.2019

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 07.10.2019 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. программу производственного контроля
3. документы (протоколы лабораторных испытаний), подтверждающие соответствие уровней относительной влажности воздуха в помещениях.
4. документы (протоколы лабораторных испытаний), подтверждающие соответствие уровней освещенности поверхности стола и коэффициента пульсации в помещениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 7, директора ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 7 Ключкову С.Н.
должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность.

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском
районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе



Зубарева Анастасия Викторовна
ФИО

должность лица, уполномоченного
осуществлять госнадзор

подпись

Предписание получил:

директор

должность, ФИО

Ключкова С.Н.

подпись



04.06.2019

дата

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания