

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургская школа № 7, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»**



Утверждаю
Директор ГКОУ СО
«Екатеринбургская школа № 7»
С.Н. Ключкова
20 0 г.

**План
устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 7»**

С целью устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных в ходе плановой выездной проверки Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и Сысертском районе, проводившейся с 06.05.2019г. по 04.06.2019г. на основании распоряжения № 01-01-01-03-15/12268 от 25.04.2019г., необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятие по предписанию	Содержание мероприятия по устранению нарушений	Ответственные	Срок исполнения	Срок исполнения по предписанию
1.	Откорректировать программу производственного контроля в соответствии с требованиями СанПин, а именно: в перечне официально изданных санитарных правил программы производственного контроля добавить документы в соответствии с осуществляемой деятельностью	Корректировка раздела 1 «Перечень официальных действующих документов» программы производственного контроля	М.М. Дятель, медсестра	до 01.07. 2019г.	07.10.2019г.
2.	Соблюдать требования к искусственному освещению: освещенность поверхности стола довести до нормативных величин, установленных СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 (норматив 300-500 Лк) в кабинетах №11, 12, 15, 17. Коэффициент пульсации довести до нормативных величин, установленных СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 (норматив 10%) в кабинетах №11, 12, 15, 17.	1. оценка состояния осветительных приборов в учебных кабинетах; 2. расчет финансовых средств необходимых для закупки нового оборудования (сбор коммерческих предложений); 3. замена люминесцентных ламп на светодиодные в учебных кабинетах № 11, 12, 15, 17; 4. проведение лабораторных измерений (испытаний) световой среды.	И.А. Радченко, зам. директора по АХР	до 01.07. 2019г. до 01.09. 2019г. до 07.10. 2019г.	07.10.2019г.
3.	Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к устройству системы канализации пищеблока: мочную ванну «кура», мочную ванну для мытья кухонной посуды присоединить к	Частичный ремонт системы канализации пищеблока.	И.А. Радченко, зам. директора по АХР	до 01.09. 2019г.	07.10.2019г.

	канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.				
4.	Соблюдать требования к внутренней отделке помещений: обеспечить внутреннюю отделку в соответствии с требованиями СанПин: - в мойке столовой посуды, в горячем цехе – устранить дефекты плиточного покрытия пола; - в мойке столовой посуды устранить дефекты покраски подоконников.	Косметический ремонт помещений пищеблока.	И.А. Радченко, зам. директора по АХР	до 01.07. 2019г.	07.10.2019г.
5.	Соблюдать требования к оборудованию и содержанию территории, а именно: обеспечить покрытие площадки для проведения подвижных игр в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.3286-15 (покрытие площадки для проведения подвижных игр должно быть хорошо дренирующим и беспыльным. Допускается выполнение покрытия площадок строительными материалами, безвредными для здоровья детей).	1. Оценка стоимости устройства покрытия площадки для подвижных игр. 2. Составление и согласование проектно-сметной документации. 3. Составление письма на дополнительное финансирование. 4. Выполнение работ согласно сметы.	С.Н. Клочкова, директор И.А. Радченко, зам. директора по АХР М.С. Иванова, главный бухгалтер	По мере финансиро вания	07.10.2019г.
6.	Соблюдать требования к внутренней отделке помещений: обеспечить внутреннюю отделку в соответствии с требованиями СанПин: в швейной мастерской устранить дефекты отделки стен, пола.	Ремонт швейной мастерской (покраска стен, замена линолеума).	И.А. Радченко, зам. директора по АХР	до 01.08. 2019г.	07.10.2019г.
7.	Соблюдать требования к воздушно-тепловому режиму: довести относительную влажность воздуха в учебных кабинетах № 11, 12, 15, 17, 19 до нормативных величин, установленных СанПин 2.4.2.3286-15 (40-60%), довести температуру воздуха в учебных кабинетах № 11, 12, 15, 17, 19 до нормативных величин, установленных СанПин 2.4.2.3286-15 (18-24 гр.С в учебных кабинетах, в мастерских -17-20 гр.С).	Проведение повторных лабораторных измерений (испытаний) микроклимата.	М.М. Дятель, медсестра	сентябрь 2019г.	07.10.2019г.